

14.04.2025

Musterfirma

Gabelsbergerstrasse 17  
80333 München

**Befundschein über die Prüfung  
ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel erfolgt nach  
DGUV V3 - DIN VDE 0701/0702 und BetrSichV**

Datum der Prüfung	von	28.02.2025	bis	28.02.2025
insgesamt wurden geprüft			<b>84</b>	Geräte
davon sind mangelfrei			<b>83</b>	Geräte
davon weisen einen Mangel auf			<b>1</b>	Gerät
<b>das entspricht einer Mangelquote von</b>			<b>1,19</b>	<b>%</b>
<b>empfohlene Prüffrist – Büro</b>			<b>2</b>	<b>Jahre</b>

Bemerkungen / Erläuterungen:

Die Einzelergebnisse der Prüfung werden je Prüfling / Gerät in einer PDF-Seite dargestellt. Des Weiteren erhalten Sie eine zusätzliche Übersicht über die defekten Prüflinge / Geräte.

Geräte, welche die Prüfung nicht bestanden haben, wurden gekennzeichnet und außer Betrieb genommen. Diese Geräte sind vor der Wiederinbetriebnahme von einer autorisierten Person (Elektrofachkraft) in einen betriebssicheren Zustand zu versetzen und erneut zu prüfen oder der weiteren Verwendung zu entziehen.

Es sind nur die Geräte geprüft worden, die dem Prüfer frei zugänglich waren bzw. zur Prüfung bereitgestellt wurden. Die ortsveränderlichen Elektrogeräte wurden nach den derzeit geltenden behördlichen Vorschriften, den VDE-Bestimmungen und nach bestem Wissen und Gewissen geprüft.

Wasserkocher, Kaffeemaschinen und ähnlich Geräte müssen auf eine feuerfeste Unterlage gestellt werden!

**Schmidt Stefan**

Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK)

 **solution-MUC**  
**SCHMIDT STEFAN**  
Gernlindener Weg 32  
82256 Fürstenfeldbruck  
0172 85 20 383 | 08141 888 111  
kontakt@solution-MUC.de

